

| | | | |
|------|-----------------------|------|-------------|
| 评价机构 | 广东汇成安全健康环境咨询有限公司 | 资质证号 | APJ-(粤)-015 |
| 项目名称 | 茂名市电白区望夫加油站改建项目安全验收评价 | | |
| 委托单位 | 茂名市电白区望夫加油站 | | |
| 项目类别 | 安全验收评价报告 | | |

项目简介:

茂名市电白区望夫加油站（下称“该加油站”），成立于2012年04月16日，统一社会信用代码：91440904G335877728，投资人：莫菊芬，营业场所：茂名市电白区望夫镇营头小区，经营范围：成品油经营；零售：润滑油。该站已取得《危险化学品经营许可证》证书编号：粤茂安经（2013）0049号，有效期为2016年8月14日，许可范围：汽油（备注：三级加油站，其中汽油罐15m³×1个；柴油罐15m³×1个）。加油站目前停业。因经营需要，该加油站在原址进行改建，该项目占地面积约866.5m²，拆除原罐区，新建罐区：重新埋设SF双层汽油罐30m³×2个、SF双层柴油罐30m³×1个；更换更换2台四枪三油品潜油泵型加油机（卡机联接式，带油气回收功能）；设置双层输油管，更换加油站工艺管线等；站房利旧，罩棚利旧，面积增加；新建发配电房和卫生间。

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 项目组长 | 陈斌 |
| 项目组成人员 | 赵文朋、游海 |
| 报告审核人 | 林毅峰 |
| 过程控制负责人 | 谢雄英 |
| 技术负责人 | 刘海军 |
| 现场调查情况 | 查勘了该项目的周边环境，调查了改建工程部分相关的安全设施及安全管理情况 |

评价结论:

根据加油站安全评价现场检查表评价结果和加油站危险化学品经营许可证应具备的条件分析，茂名市电白区望夫加油站符合国家现行的相关安全生产法律、法规及规范、标准规定的要求，加油站采用的安全设施符合安全要求，该加油站改建项目安全设施具备验收条件，符合危险化学品经营许可证领证的要求。。

现场照片:

