

建设单位	广州恒运分布式能源发展有限公司				
项目名称	广州恒运分布式能源发展有限公司 中新广州知识城北起步区分布式能源站项目				
项目地址	广州市黄埔区凤凰五路 28 号				
项目性质	新建				
项目联系人	朱成亮				
公示信息类别	控制效果评价与职业病防护设施验收				
项目简介	项目总投资 40854 万元人民币，建设 2 台燃气蒸汽联合循环机组，装机规模 2×21MW 燃气蒸汽联合循环机组。另外，建设了一座 LNG 气化站作为提供天然气的气源。				
现场调查人员	张建雄、邱儒杰	调查时间	2020.4.2	陪同人	朱工
检测人员	钟智润、李双双	检测时间	2020.4.15-17	陪同人	朱工
建设项目存在的职业病危害因素及检测结果： 噪声、高温、工频电磁场、氢氧化钠、硫酸、氨、次氯酸钠。 生产性毒物浓度、噪声等效声级及高温 WBGT 指数均符合职业卫生限值要求。					
评价结论与建议： 结论：该项目针对职业病危害因素采取了相应的防护措施，运行期间防护措施运行正常，降低了职业病危害因素的浓度或强度，较好地保护了劳动者的健康，职业病危害防尘防毒、防噪等措施控制效果良好，职业健康风险不大，符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。因此，该项目能够符合验收条件。 建议：1) 建议制定年度职业病防治计划和实施方案并按计划落实执行。 2) 照《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕171 号）的要求，进一步完善职业卫生管理档案。 3) 建议该项目补充完善各工作场所照明设置，确保工作场所照明符合《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）标准要求。					
技术审查专家组评审意见： 1) 补充各岗位工作日写实的描述与分析； 2) 完善应急救援设施合理性和符合性分析与评价； 3) 专家提出的其他个人意见。 专家组同意修改后通过《控制效果评价报告》，修改后的《控制效果评价报告》须经专家组长确认。					