

评价机构	广东汇成安全健康环境咨询有限公司	资质证号	APJ-(粤)-015
项目名称	广东国澳能源股份有限公司东莞常平朗贝加油站安全现状评价报告		
委托单位	广东国澳能源股份有限公司东莞常平朗贝加油站		
项目类别	安全现状评价		
<p>项目简介:</p> <p>广东国澳能源股份有限公司东莞常平朗贝加油站（以下简称“朗贝加油站”或“该加油站”）成立于 2015 年 6 月 24 日。注册地址位于东莞市常平镇常黄公路朗贝路段 75 号，朗贝加油站于 2018 年 2 月 5 日取得危险化学品经营许可证，编号粤东危化经字【2018】000021 号，2021 年 2 月 4 日到期。埋设汽油罐 15m³×2 个、48m³×2 个，柴油罐 48m³×1 个，设置 8 台加油机。设置加油、卸油油气回收系统。折合油罐总容积为 150m³（柴油罐容积可折半计入油罐总容积），根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB-2012，2014 年修订版）的规定，该站属二级加油站。现申请危险化学品经营许可证延期换证。</p>			
项目组长	蒋荣昌		
项目组成人员	饶望冬、潘杰		
报告审核人	游海		
过程控制负责人	谢雄英		
技术负责人	刘海军		
现场调查情况	<p>现场勘查了广东国澳能源股份有限公司东莞常平朗贝加油站的储存及加油设施；查看了其储存经营车用汽油、柴油的条件、安全管理状况、经营场所及设备设施安全状况、加油卸油等作业区域。除勘查现场外，现场收集了加油站有关的图纸、主要负责人和安全管理证书、防雷装置检测报告、应急救援预案和演练记录、安全生产责任制、安全管理制度和操作规程等的情况。</p>		
<p>评价结论:</p> <p>综合上述，广东国澳能源股份有限公司东莞常平朗贝加油站的安全设施符合安全要求，经营条件符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局第 55 号令，第 79 号修订）的要求，符合申请危险化学品经营许可证的条件。</p>			
<p>现场照片:</p>			
			