

评价机构	广东汇成安全健康环境咨询有限公司	资质证号	APJ-（粤）-015
项目名称	深圳市中油新未来加油站有限公司安全现状评价报告		
委托单位	深圳市中油新未来加油站有限公司		
项目类别	安全现状评价		

项目简介：

深圳市中油新未来加油站有限公司（以下简称“该加油站”）于成立于 2002 年 08 月 19 日，营业场所：深圳市福田区福田街道福强路 1060 号新未来加油站。统一社会信用代码：91440300741236045P。法人代表：魏江平，经营范围：汽油、柴油零售。

该加油站已取得《危险化学品经营许可证》，登记编号：深安监危化经油字[2018]65 号，有效日期至 2021 年 04 月 15 日，许可经营范围：汽油、柴油（备注：二级加油站，其中汽油罐 $45\text{m}^3 \times 2$ 个、 $15\text{m}^3 \times 1$ 个，柴油罐 $30\text{m}^3 \times 1$ 个，加油机 9 台）。

该加油加气站主要从事汽油、柴油[闪点（闭口） $\leq 60^\circ\text{C}$]的经营。该加油站总占地面积约 1512.6 m^2 ，共设 9 台加油机，共 45 枪。4 个埋地油罐（其中包括汽油罐 $45\text{m}^3 \times 2$ 个、 $15\text{m}^3 \times 1$ 个，柴油罐 $30\text{m}^3 \times 1$ 个）。根据《汽车加油加气站设计与施工规范（2014 年版）》（GB50156-2012），储罐区总容积为 120m^3 （柴油折半计算），等级划分为二级加油站。该加油站加油系统设置卸油和加油油气回收系统。

项目组长	陈斌
项目组成人员	黄舒妍、林毅峰、刘霞
报告审核人	傅泽华
过程控制负责人	谢雄英
技术负责人	刘海军
现场调查情况	查勘了该项目的自然环境、周边环境，平面布置、设备设施的符合情况。

评价结论：

根据加油站安全评价现场检查表评价结果和加油站危险化学品经营许可证应具备的条件分析，深圳市中油新未来加油站有限公司符合国家现行的相关安全生产法律、法规及规范、标准规定的要求，符合危险化学品经营许可证的换证要求。

现场照片：

