

评价机构	广东汇成安全健康环境咨询有限公司	资质证号	APJ-(粤)-015
项目名称	恒力能源管理(广东)有限公司广州华都加油站安全验收评价		
委托单位	恒力能源管理(广东)有限公司广州华都加油站		
项目类别	安全验收评价报告		
<p>项目简介:</p> <p>恒力能源管理(广东)有限公司广州华都加油站(下称:“该油站”),曾用名:广州市花都区华都加油站,成立于2021年06月10日,负责人:苏鑫斌,经营场所:广州市花都区花城街花都大道中206号,统一社会信用代码:91440101MA9XW7KB47,经营范围:成品油经营。</p> <p>加油站(广州市花都区华都加油站)取得《危险化学品经营许可证》,证书编号:粤穗WH安经证字[2017]1265(5),有效期至2020年06月11日,许可经营范围为:汽油、柴油[闭杯闪点$\leq 60^{\circ}\text{C}$](二级加油站,其中汽油罐$25\text{m}^3 \times 3$个,柴油罐$25\text{m}^3 \times 2$个,3台加油机)。</p> <p>原来该加油站设置单层钢制汽油罐$25\text{m}^3 \times 3$个,柴油罐$25\text{m}^3 \times 2$个,加油机设置3台,油罐总罐容为100m^3(柴油罐容积折半计入总容积),为二级加油站。由于油站经营需要,为提高环保性,根据穗环领导小组办(2018)152号文和穗环保函(2018)2935号文件要求,对原站地下油罐进行防渗改造。双层汽油罐$30\text{m}^3 \times 1$个,$40\text{m}^3 \times 3$个,更新并增加至4台加油机,共32支油枪。改造工艺管道,设置卸油、加油油气回收系统,设置储罐及管道渗漏检测系统,拆除站房及罩棚重建。油罐总容积150m^3,本油站改造前为二级加油站,改造后仍为二级加油站。该建设项目于2020年12月开始,于2021年6月结束。</p>			
项目组长	陈斌		
项目组成人员	王勇、林毅峰、何小荣		
报告审核人	彭国庆		
过程控制负责人	潘杰		
技术负责人	刘海军		
现场调查情况	查勘了该项目的周边环境,加油站建(构)筑物、加油区、卸油区、储罐区、电气设施、消防设施、辅助区及安全管理系统等涉及安全相关问题等。		
<p>评价结论:</p> <p>根据加油站安全检查表评价结果和加油站危险化学品经营许可证应具备的条件分析,恒力能源管理(广东)有限公司广州华都加油站符合国家现行的相关安全生产法律、法规及规范、标准规定的要求,加油站采用的安全设施符合安全要求,该加油站改建项目安全设施具备验收条件,符合危险化学品经营许可证领证的要求。</p>			
<p>现场照片:</p> 			