

评价机构	广东汇成安全健康环境咨询有限公司	资质证号	APJ-（粤）-015
项目名称	广东华鑫无机材料有限公司 LNG 储罐气化站项目安全验收评价报告		
委托单位	广东华鑫无机材料有限公司		
项目类别	安全验收评价报告		
项目简介：			
该项目设计单位为广东中轻工程设计院；设备设施安装单位为江门万安管道工程有限公司、广东宇安建设有限公司；监理单位为佛山市南海城乡建设工程有限公司监理有限公司。工程主要包括：新建 1 台 100m³ 的 LNG 立式储罐，2 台 1200Nm³/h 的空温式气化器（1 用 1 备）、1 台 300Nm³/h 的卸车/储罐增压增压器、1 台 100Nm³/h 的 EAG 加热器和 1 台 1200Nm³/h 加臭撬以及相关的电力和仪表控制系统。			
项目组长	林毅峰		
项目组成人员	赵文朋、韩效栋		
报告审核人	游海		
过程控制负责人	谢雄英		
技术负责人	刘海军		
现场调查情况	查勘了该项目的周边环境、危化品储存情况、安全设施、安全管理等。		
评价结论：			
该项目总平面布置、安全防护设施、易燃易爆场所、有害因素安全控制措施、强制检测设备设施、电气安全、机械伤害防护设施、安全生产管理等方面，符合相关法规标准的要求。根据现场检查及采用相关评价方法的评价，该建设项目在整体上基本符合国家相关法律、法规要求。经过一段时间的试生产，其生产状况良好，未发生安全生产事故，现有的控制措施能够有效地将该站的存在的风险控制在可以接受的程度。			
总体评价结论：广东华鑫无机材料有限公司 LNG 储罐气化站项目符合国家有关法律、法规、标准规范的要求，并落实了设计、可行性研究报告、安全评价中的安全对策和措施，该项目符合安全设施工程竣工验收条件。			
现场照片：			
			