

项目名称	惠州市运行煤气有限公司横沥石头坳瓶装气供应站安全现状评估
委托单位	惠州市运行煤气有限公司横沥石头坳瓶装气供应站
项目类别	安全现状评估
<p>项目简介：</p> <p>惠州市运行煤气有限公司横沥石头坳瓶装气供应站于 2006 年 07 月 18 日成立，营业场所：惠州市横沥镇横星村委会第七村民小组天禾股份横沥镇助农服务中心旁，统一社会信用代码：91441302MA5116G6XA；负责人：杜建新；企业类型：有限责任公司分公司；经营范围：销售液化石油气；燃气锅炉及配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p> <p>惠州市运行煤气有限公司于 2023 年 04 月 02 号取得惠州市住房和城乡建设局核发的燃气经营许可证，证书编号：粤建燃证字 11-0106 号，有效期至 2028 年 04 月 01 号，法定代表人陈尊洪，地址：惠州市横沥镇柯树排村。</p> <p>惠州市运行煤气有限公司横沥石头坳瓶装气供应站是隶属于惠州市运行煤气有限公司的一个瓶装液化石油气 III 级供应站，最大液化石油气储存量为 1m³，使用的经营场所为合法场所，具备开展安全评估的基本条件。</p> <p>横沥石头坳瓶装气供应站为单层砖混框架结构建筑，朝向为坐西朝东。该供应站东面为山地；南面为空地；西面相邻为仓库（未共用同一实体墙）；北面相隔 13m 为民房及空置厂房。该供应站分为瓶库、营业室两个隔间，瓶库瓶库设在南面隔间，层高约 3 米，面积约 20.16 m²；营业室设在北面隔间，与瓶库以无门洞实体墙间隔，仅在营业时间使用，无使用明火并无人居住。瓶库分为实瓶区及空瓶区，东面设有一个直通库外的门，南面设有 1 个防爆风机，西、北两面均为无门洞的实体墙，地面采用水泥砂浆地面并铺设设有防发火花的橡胶垫，瓶库配置了防爆开关灯具、排风扇、灭火器、燃气泄漏报警探头及防爆摄像头等安全设施和器材。</p>	
项目组长	林毅峰
项目组成人员	游海、何振坤、王俊文、文明
报告审核人	谢雄英
过程控制负责人	潘杰
技术负责人	刘海军
现场调查情况	现场调查了惠州市运行煤气有限公司横沥石头坳瓶装气供应站现状的基本情况
<p>评估结论：</p> <p>根据粤安〔2021〕18 号 广东省安全生产委员会关于印发《广东省城镇燃气安全排查整治工作实施方案》的通知及《广东省住房和城乡建设厅关于印发广东省城镇燃气安全检查与安全评估规则的通知》（粤建城〔2021〕205 号）等相关要求，对惠州市运行煤气有限公司横沥石头坳瓶装气供应站进行评估可知，横沥石头坳瓶装气供应站得分为 86.8 分，安全等级为 B 级。评估结论：安全条件符合运行要求，需加强日常管理和维护。企业应按照检查表的要求，逐步完成相关扣分项目的整改，并进一步完善本报告第六章中提出的安全对策措施及建议，确保供应站安全运行。</p>	

现场照片



横沥石头坳瓶装气供应站外观



瓶库



灭火器



防爆风机



可燃气体检测探头



规章制度



东面山林



南面空地



北面民房



西面空置仓库