

项目名称	惠州市星火能源有限公司江北新寮村瓶装气供应站安全现状评估
委托单位	惠州市星火能源有限公司江北新寮村瓶装气供应站
项目类别	安全现状评估
<p>项目简介：</p> <p>惠州市星火能源有限公司江北新寮村瓶装气供应站于 2022 年 11 月 04 日成立，营业场所：惠州市惠城区望江上寮村惠民大道云山段 144 号一楼商铺，统一社会信用代码：91441302MAC2W0M80J；负责人：林建武；企业类型：其他有限责任公司分公司；经营范围：燃气经营；销售：钢瓶、燃气器具、天然气。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p> <p>惠州市星火能源有限公司江北新寮村瓶装气供应站隶属于惠州市星火能源有限公司的一个瓶装液化石油气Ⅲ级供应站，最大液化石油气储存量为 1m³。江北新寮村瓶装气供应站目前共有员工 4 人，林建武为该供应站负责人，伍云霄为安全负责人，有 2 名从业人员（送气工）及 1 名运行、维护和抢险人员。</p> <p>惠州市星火能源有限公司江北新寮村瓶装气供应站营业地址为惠州市惠城区望江上寮村惠民大道云山段 144 号一楼商铺。江北新寮村瓶装气供应站为单层砖混框架结构建筑，朝向为坐南朝北。该供应站东面相邻为饭店（与瓶库不相邻）；南面为民房；西面为空地；北面相隔 10m 为惠民大道辅路。该供应站分为瓶库、营业室、杂物房三个隔间，瓶库设在西面隔间，层高约 3 米，面积约 32.4 m²；杂物房设在南面隔间，与瓶库以无门洞实体墙间隔，无明火散发；营业室设在东面隔间，与瓶库以无门洞实体墙间隔，仅在营业时间使用，无使用明火并无人居住。瓶库分为实瓶区及空瓶区，北面设有一个直通库外的门，西面设有 1 个防爆风机，东、南两面均为无门洞的实体墙，地面采用水泥砂浆地面并铺设设有防发火花的橡胶垫，瓶库配置了防爆开关灯具、排风扇、灭火器、燃气泄漏报警探头及防爆摄像头等安全设施和器材。</p>	
项目组长	林毅峰
项目组成人员	游海、何振坤、王俊文、文明
报告审核人	谢雄英
过程控制负责人	潘杰
技术负责人	刘海军
现场调查情况	现场调查了惠州市星火能源有限公司江北新寮村瓶装气供应站现状的基本情况
<p>评估结论：</p> <p>根据粤安〔2021〕18 号 广东省安全生产委员会关于印发《广东省城镇燃气安全排查整治工作实施方案》的通知及《广东省住房和城乡建设厅关于印发广东省城镇燃气安全检查与安全评估规则的通知》（粤建城〔2021〕205 号）等相关要求，对惠州市星火能源有限公司江北新寮村瓶装气供应站进行评估可知，江北新寮村瓶装气供应站得分为 86.8 分，安全等级为 B 级。评估结论：安全条件符合运行要求，需加强日常管理和维护。企业应按照检查表的要求，逐步完成相关扣分项目的整改，并进一步完善本报告第六章中提出的安全对策措施及建议，确保供应站安全运行。</p>	

现场照片



江北新寮村瓶装气供应站外观



瓶库



灭火器



防爆风机



可燃气体检测探头



防爆摄像头



防爆灯



南面民房



北面惠民大道



东面饭店