

项目名称	广州安燃燃气科技有限公司长湓燃气便民服务部安全现状评估
委托单位	广州安燃燃气科技有限公司长湓燃气便民服务部
项目类别	安全现状评估
<p><b>项目简介：</b></p> <p>广州安燃燃气科技有限公司长湓燃气便民服务部原名为广东韶能新能源有限公司天河长湓燃气便民服务部，因业务发展需要更名为广州安燃燃气科技有限公司长湓燃气便民服务部，该燃气便民服务部现隶属于广州安燃燃气科技有限公司的瓶装液化石油气销售服务点之一，营业场所位于广州市天河区长湓西街招家祠堂地块第7铺，该燃气便民服务部最大液化石油气储存量为0.5m<sup>3</sup>，企业类型：有限责任公司分公司(法人独资)。统一社会信用代码：91440106MACTCGCB0B；负责人：梁金华；经营范围：批发业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）</p> <p>长湓燃气便民服务部目前有员工5人，店长梁金华为燃气便民服务部主要负责人及安全负责人，有4名从业人员（送气工），送气工均培训合格。</p> <p>广州安燃燃气科技有限公司长湓燃气便民服务部营业地址位于广州市天河区长湓西街招家祠堂地块第7铺。服务部所在建筑为一排东南至西北走向的单层钢筋混凝土框架结构建筑商铺，服务部位于最东南面的铺位，该服务部大门朝西南，门前为空地；东南面为空地；东北面为一麻将馆及空置民房；西北面为相邻铺位的杂物间。该服务部分为瓶库、营业室2个隔间，瓶库面积约22.4 m<sup>2</sup>，层高3m，营业室设在瓶库西面角落，与瓶库以无门洞实体墙间隔，仅在营业时间使用，无使用明火并无人居住。瓶库建筑结构为钢混结构，分为实瓶区及空瓶区，西南面设有一个直通库外的门，东南面设有防爆风机，地面采用水泥砂浆地面并铺设防发火花的橡胶垫，瓶库配置了防爆开关灯具、防爆风机、灭火器、燃气泄漏报警探头及防爆摄像头等安全设施和器材。</p> <p>该燃气便民服务部未与住宅、重要公共建筑、高层民用建筑外墙毗连建设。</p>	
项目组长	林毅峰
项目组成人员	游海、韩效栋、邱儒杰、文明
报告审核人	谢雄英
过程控制负责人	潘杰
技术负责人	曹胜强
现场调查情况	现场调查了广州安燃燃气科技有限公司长湓燃气便民服务部现状的基本情况
<p><b>评估结论：</b></p> <p>广州安燃燃气科技有限公司长湓燃气便民服务部已遵照《广州市城市管理和综合执法局关于印发广州市关于规范燃气便民服务部设置的实施意见的通知》穗城管规字〔2020〕3号要求及《城镇燃气经营企业安全管理规范 第1部分：液化石油气经营企业》（广州市地方标准DB4401/T 40.1—2020）相关法律法规的规定，完善了液化石油气便民服务部的硬件配置及安全管理制度和操作规程，符合广州市城市管理委员会关于瓶装液化石油气燃气便民服务部的设置要求。在经营中广州安燃燃气科技有限公司长湓燃气便民服务部落实了各项安全生产管理制度、严格按照操作规程作业，其经营管理符合《广州市燃气管理办法》（广州市人民政府令第130号）的相关规定。</p>	

# 现场照片



便民服务部外观



视频监控



防爆摄像头



防爆风机



防爆摄像头



探头



西北面杂物间



铺位



东北面为一麻将馆及空置民房



东南面空地