

评价机构	广东汇成检测技术股份有限公司	资质证号	APJ-(粤)-015
项目名称	广州燃气集团有限公司田心调压站扩容改造工程安全预评价报告		
委托单位	广州燃气集团有限公司		
项目类别	安全预评价报告		
<p><b>项目简介:</b></p> <p>广州燃气集团有限公司(以下简称“该公司”)是广州发展集团有限公司的全资下属公司,其前身是成立于1975年的广州市煤气工程筹建处,1983年更名为广州市煤气公司,2009年1月,整体划归广州发展集团,后改制组建为广州燃气集团有限公司。2012年随广州发展集团整体上市。公司法定代表人:刘静波,注册资本:220,502.1931万元,企业类型:有限责任公司(法人独资)。企业经营范围:工程管理服务;日用品销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);电气信号设备装置销售;燃气经营;货物进出口;技术进出口;特种设备安装改造修理;建设工程施工;燃气燃烧器具安装、维修;第二类增值电信业务;呼叫中心;保险兼业代理业务。</p> <p>广州燃气集团有限公司与佛山市南海燃气发展有限公司(简称“南海燃气”)共同启动了“广燃-南海燃气互联互通项目”,项目的主要目的是通过田心调压站为南海燃气分销供气。根据南海燃气《关于广州田心、上社调压计量站用气量的参数》的来函,南海燃气近期(2021-2022年)管道天然气需求峰值为6万Nm<sup>3</sup>/h,远期(2022年后)管道天然气需求峰值为8万Nm<sup>3</sup>/h,供气为中压供气,设计压力0.4MPa。广州燃气集团需新建一路中压管道,起点为田心调压站,经黄金围片区、鸦岗村、珠江西航道至佛山市南海区。</p> <p>按上述要求,广州燃气集团有限公司启动了田心调压站扩容改造工程(以下简称“该项目”),田心调压站需增加至佛山南海方向的中压出站管线,田心调压站中压出站管线整体设计规模增大,站内需增加过滤、换热、调压、计量等设备。</p>			
项目组长	林毅峰		
项目组成人员	邱儒杰、李琳		
报告审核人	谢雄英		
过程控制负责人	潘杰		
技术负责人	曹胜强		
现场调查情况	查勘了该项目的周边环境,调查了相关的安全设施及安全管理情况		
<p><b>评价结论:</b></p> <p>综上所述,广州燃气集团有限公司田心调压站扩容改造工程可行,在落实本报告提出的安全对策措施后,符合国家和地方安全生产有关法律法规、标准、规章、规范的要求。</p>			
<p><b>现场照片:</b></p>			