

项目名称	惠州市星火能源有限公司东平林岗头瓶装气供应站安全评估
委托单位	惠州市星火能源有限公司东平林岗头瓶装气供应站
项目类别	安全评估
<p>项目简介：</p> <p>惠州市星火能源有限公司东平林岗头瓶装气供应站于 2023 年 09 月 14 日成立，营业场所：惠州市惠城区东平村林岗头村民小组 69 号一楼商铺，统一社会信用代码：91441302MACWAYBT23；负责人：罗丰午；企业类型：有限责任公司分公司；经营范围：销售：瓶装液化石油气，燃气炉具。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p> <p>惠州市星火能源有限公司东平林岗头瓶装气供应站隶属于惠州市星火能源有限公司的一个瓶装液化石油气Ⅲ级供应站，最大液化石油气储存量为 1m³。东平林岗头瓶装气供应站目前共有员工 4 人，罗丰午为该供应站负责人及安全负责人，有 2 名从业人员（送气工）及 1 名运行、维护和抢险人员。</p> <p>惠州市星火能源有限公司东平林岗头瓶装气供应站营业地址为惠州市惠城区东平村林岗头村民小组 69 号一楼商铺。东平林岗头瓶装气供应站为单层独立砖混结构建筑建筑，朝向为坐西朝东。该供应站东面相隔 10 米为 4 层居民楼；南面相隔 1.5 米为便利店（无明火散发）；西面相隔 4 米为 4 层民房；北面相隔为 2 米为民房。该供应站分为瓶库、营业室 2 个隔间，瓶库设在东面隔间，层高约 3 米，面积约 11.5 m²；营业室设在西面隔间，与瓶库以无门洞实体墙间隔，仅在营业时间使用，无使用明火并无人居住。瓶库分为实瓶区及空瓶区，东面设有一个直通库外的外开式防火门及设有 1 个防爆风机，南面、西面、北面均为无门洞的实体墙，地面采用水泥砂浆地面并铺设防发火花的橡胶垫，瓶库配置了防爆开关灯具、防爆风机、灭火器、燃气泄漏报警探头及摄像头等安全设施和器材。</p>	
项目组长	林毅峰
项目组成人员	游海、何振坤、王俊文、文明
报告审核人	谢雄英
过程控制负责人	潘杰
技术负责人	曹胜强
现场调查情况	现场调查了惠州市星火能源有限公司东平林岗头瓶装气供应站现状的基本情况
<p>评估结论：</p> <p>根据粤安〔2021〕18 号 广东省安全生产委员会关于印发《广东省城镇燃气安全排查整治工作实施方案》的通知及《广东省住房和城乡建设厅关于印发广东省城镇燃气安全检查与安全评估规则（第二版）的通知》（粤建城〔2023〕79 号）等相关要求，对惠州市星火能源有限公司东平林岗头瓶装气供应站进行评估可知，东平林岗头瓶装气供应站得分为 93 分，安全等级为 A 级。评估结论：安全条件较好，符合运行要求。企业应按照检查表的要求，逐步完成相关扣分项目的整改，并进一步完善本报告第六章中提出的安全对策措施及建议，确保供应站安全运行。</p>	

现场照片



东平林岗头瓶装气供应站外观



瓶库



灭火器



防爆风机



可燃气体检测探头



摄像头



东面民房



北面民房

南面商铺



西面民房