

评价机构	广东汇成检测技术股份有限公司	资质证号	APJ-(粤)-015
项目名称	广州协鑫蓝天燃气热电有限公司第二台应急燃气锅炉技术改造项目安全验收评价		
委托单位	广州协鑫蓝天燃气热电有限公司		
项目类别	安全评价		
<p>项目简介:</p> <p>广州协鑫蓝天燃气热电有限公司(以下简称“该公司”)在广州市黄埔区市场和质量监督管理局登记,统一社会信用代码:91440116769517842W。住所:广州经济技术开发区永和经济区木古路7号,公司类型:其他有限责任公司,法定代表人:刘斐,成立日期:2005年01月07日,营业期限:2005年01月07日至2055年01月07日,经营范围:电力、热力生产和供应业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。</p> <p>该公司厂区已设有2×196MW燃气-蒸汽联合循环供热机组,最大供热能力为280t/h,并已配备1台50t/h的燃气锅炉作为应急保供热源点,作为事故紧急状态时使用。</p> <p>目前该公司热用户60余家,热用户供热需求峰值为120t/h,低谷需求70t/h,目前公司现有50t/h燃气应急锅炉在机组异常期间无法满足热用户用热需求。为了保障企业承担经济技术开发区供热的社会责任,根据企业的供热隐患情况,于1号燃机前置模块的北面空地扩建一台50t/h燃气锅炉应急备用(仅作为应急对外供热),建筑面积约500m²。</p> <p>该建设项目在前期已取得《广东省企业投资项目备案证》(项目代码:2204-440116-04-02-535025),该项目属于扩建项目,该项目总投资1100万元,该项目现已完工。</p>			
项目组长	潘杰		
项目组成人员	刘永涛、邱儒杰		
报告审核人	游海		
过程控制负责人	韩效栋		
技术负责人	曹胜强		
现场调查情况	查勘了该项目的周边环境,调查了图纸及相关的现场情况。		
<p>评价结论:</p> <p>综上所述,广州协鑫蓝天燃气热电有限公司第二台应急燃气锅炉技术改造项目现场安全设施及安全管理措施满足国家有关法规和标准要求,其运行后存在的危险、有害因素及其危险危害程度可接受,具备安全设施竣工验收条件。</p> <p>在以后的生产过程中,广州协鑫蓝天燃气热电有限公司应完善并严格执行已制定的安全管理制度及安全操作规程,发现隐患及时整改,并加强生产现场的安全管理,避免安全培训不合格或未培训的人员直接上岗作业;危险性较大的作业应派安全管理人员和技术人员进行安全评估,并制定相关的安全技术措施,包括设置现场管理和安全监督人员等安全技术措施,这些安全技术措施真正落实以后方可进行作业;公司应加强安全投入,加大员工的安全培训工作,未经培训的人员不得上岗,同时公司应进一步研究落实本报告提出的各项安全对策措施,才能保证生产的安全正常运行。</p>			

现场照片：

