

评价机构	广东汇成检测技术股份有限公司	资质证号	APJ-(粤)-015
项目名称	广州东永港华燃气有限公司永和高中压天然气调压站安全验收评价报告		
委托单位	广州东永港华燃气有限公司		
项目类别	安全验收评价报告		

**项目简介:**

广州东永港华燃气有限公司（以下简称“该公司”），成立于 1998 年 08 月 11 日，统一社会信用代码为 914401167083070837；住所：广州经济技术开发区东区东鹏大道 54 号；负责人：陈一伟；类型：有限责任公司（中外合资）；经营范围为燃气生产和供应业（具体见附件营业执照）。

该公司于 2022 年 12 月 13 日取得由广州市黄埔区城市管理局和综合执法局许可的《燃气经营许可证》，证书编号：粤建燃证字 01-0883 号，供气区域：广州市黄埔区萝岗街、云埔街（原东区街范围）、长岭街、永和街、联和街[大观路-天麓南路（广汕公路至联合新村段）以东，黄陂小学东侧路西延长线-黄陂小学东侧路-广汕公路以南约 30 平方公里]、知识城南部快速路以南及除知识城以外的九龙片区，有效期至 2027 年 12 月 13 日。

根据市场供应需求，广州东永港华燃气有限公司在广州黄埔区田园路以南、永和广惠高速公路以北新建 1 个天然气高中压调压站（以下简称“永和调压站”），主要功能是接收广州燃气集团阀室次高压来气，对天然气进行过滤、计量、调压、加臭后送入中压管道。进站设计压力为 1.6MPa，运行压力 0.8-1.0MPa；调压后设计压力 0.4MPa，运行压力 0.1-0.4MPa。近期设计流量为 20000Nm<sup>3</sup>/h（一开一备），远期设计流量为 40000Nm<sup>3</sup>/h（二开一备）。本项目占地面积约 1500 m<sup>2</sup>，构筑物有附属用房、工艺设备区、箱式变压器等。

项目组长	林毅峰
项目组成人员	邱儒杰、文明
报告审核人	赵文朋
过程控制负责人	潘杰
技术负责人	曹胜强
现场调查情况	查勘了该项目的周边、四至环境、调压站等

**评价结论:**

广州东永港华燃气有限公司永和高中压天然气调压站的安全设施、设备已与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，该项目严格执行和认真落实国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定，项目的风险程度可以接受，安全设施符合竣工验收的条件，安全条件和安全生产条件符合《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》、《广东省建设项目安全设施监督管理办法》等相关要求。

