

评价机构	广东汇成检测技术股份有限公司	资质证号	APJ-(粤)-015
项目名称	中国石化销售股份有限公司广东肇庆鼎湖葫芦山加油站新增充电桩项目专项安全评估报告		
委托单位	中国石化销售股份有限公司广东云浮石油分公司		
项目类别	安全专项评价		
<p><b>项目简介：</b></p> <p>该加油站在站场西北部设 1 台 480KW 的一机七枪的直流充电桩和一台 240KW 一机六枪分体式直流充电桩，共设 13 个充电枪，设置 13 个停车位，同时为了保证充电桩供配电需求，西北部配套一台 800KVA 变压器，同时拆除站场西北部汽车服务中心和部分绿化。该项目不增加额外用地，改建项目均在红线范围内。</p>			
项目组长	林毅峰		
项目组成人员	何小荣、王建兵		
报告审核人	潘杰		
过程控制负责人	韩效栋		
技术负责人	曹胜强		
现场调查情况	查勘了该项目的自然环境、周边环境，地理位置、设计图纸的符合情况。		
<p><b>评价结论：</b></p> <p>综合上述，中国石化销售股份有限公司广东肇庆鼎湖葫芦山加油站的充电设施，只要落实本报告提出的安全对策措施后，其安全生产条件符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》（NB/T33001-2018）《电动汽车充电站设计规范》（GB 50966-2014）等法律、法规的要求，具备实现安全运行条件。</p>			
<p><b>现场照片：</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>			