

评价机构	广东汇成检测技术股份有限公司	资质证号	APJ-(粤)-015
项目名称	中国石化销售股份有限公司广东肇庆高要利星东加油站新增充电桩(一期)项目专项安全评估报告		
委托单位	中国石化销售股份有限公司广东云浮石油分公司		
项目类别	安全专项评价		
<p>项目简介:</p> <p>该项目分两期进行建设,一期建设内容为在站场南部设一台480KW的一机八枪的直流充电桩和一台240K一机枪四枪分体式直流充电桩,共设12个充电枪,设置12个停车位,同时为了保证充电桩供配电需求,配套一台630KVA变压器。二期建设内容为在宿舍楼东南侧加一台480KW的一机八枪的直流充电桩和一台400KVA箱式变压器。其中第一期已于2024年11月建设完成,二期暂未建设,该项目不增加额外用地,改建项目均在红线范围内。</p>			
项目组长	林毅峰		
项目组成人员	何小荣、王建兵		
报告审核人	潘杰		
过程控制负责人	韩效栋		
技术负责人	曹胜强		
现场调查情况	查勘了该项目的自然环境、周边环境,地理位置、设计图纸的符合情况。		
<p>评价结论:</p> <p>综合上述,中国石化销售股份有限公司广东肇庆高要利星东加油站的新增充电桩(一期)项目只要落实本报告提出的安全对策措施后,其安全生产条件符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》(NB/T33001-2018)《电动汽车充电站设计规范》(GB 50966-2014)等法律、法规的要求,具备实现安全运行条件。</p>			
<p>现场照片:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>			