

评价机构	广东汇成检测技术股份有限公司	资质证书号	APJ-（粤）-015
项目名称	制冷站更新项目安全验收评价		
委托单位	麒麟啤酒（珠海）有限公司		
项目类别	其他		
项目简介：			
<p>该项目主要建设内容为：新建一座制冷站为工厂现有的生产提供冷量，制冷站为地上1层、地下1层建筑，建筑高度为7.8m，地上建筑面积为413.25 m²，地下建筑面积为44.16 m²；地下功能为泄氨池，地上功能为配电间、操作间及冷冻站，制冷站的火灾危险性为乙类。另外建设一个1800m³的事故应急罐满足环评的要求。</p> <p>该项目已取得《广东省投资项目代码》，项目代码：2401-440400-07-02-698715。</p> <p>该项目主要为制冷系统的建设项目，项目涉及的氨（2）属于《危险化学品目录（2015版）》（应急管理部等十部门公告2022年第8号调整）中的危险化学品，作为制冷剂使用，不涉及生产过程，也无属于危险化学品的中间产品，故该项目不属于危险化学品建设项目。</p>			
项目组长	潘杰		
项目组成人员	文明、韩效栋		
报告审核人	游海		
过程控制负责人	谢雄英		
技术负责人	曹胜强		
现场调查情况	查勘了该公司制冷站更新项目的平面布置、原辅材料、工艺及设备、配套公用设施和安全生产管理情况。		
评价结论：			
<p>麒麟啤酒（珠海）有限公司制冷站更新项目的安全生产相关证照齐全，主体工程的建设满足安全生产法律法规、标准、行政规章、规范的要求，安全设施、设备、装置与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，各项安全对策措施建议的落实情况良好，安全生产管理措施到位，安全生产规章制度比较健全，并建立了生产安全事故应急救援预案。</p> <p>因此，评价组认为：麒麟啤酒（珠海）有限公司制冷站更新项目的风险处于可接受范围内，具备安全验收的条件。</p>			
现场照片：			
			