

《中国石油天然气股份有限公司广东韶关仁化周田服务区南加油站
安全现状评价》公示表

编号：HCAP-2026-0100-（4）（XP）

中国石油天然气股份有限公司
广东韶关仁化周田服务区南加油站

安全现状评价报告

广东汇成检测技术股份有限公司

APJ-（粤）-015

2026年07月17日

中国石油天然气股份有限公司
广东韶关仁化周田服务区南加油站

安全现状评价报告

法定代表人：黄 陈
审核定稿人：曹胜强
项目负责人：林毅峰

2026年07月17日
(安全评价机构公章)



中国石油天然气股份有限公司广东韶关仁化周田服务区

南加油站安全现状评价报告

参加安全评价人员

	姓 名	资 格 证 书 号	从业登记号	专业/职称	签 名
项目负责人	林毅峰	0800000000205408	007061	化工机械/工程师	林毅峰
项目组成员	林毅峰	0800000000205408	007061	化工机械/工程师	林毅峰
	刘健永	03320241044000000192	44250417840	机械设计制造及其自动化	刘健永
	李 琳	1600000000301479	030431	自动化	李琳
	王陆堃	03320251044000000557	44260464769	安全	王陆堃
	刘 浩	20231004644000001188	44240380093	化工工艺	刘浩
	邱儒杰	202011046440000005155	44220292239	电气	邱儒杰
报告编制人	林毅峰	0800000000205408	007061	化工机械/工程师	林毅峰
	刘健永	03320241044000000192	44250417840	机械设计制造及其自动化	刘健永
	李 琳	1600000000301479	030431	自动化	李琳
报告审核人	丁晓改	1917000000104124	/	自动化/高级工程师	丁晓改
过程控制负责人	潘 杰	1700000000201023	021518	电气/高级工程师	潘杰
技术负责人	曹胜强	1100000000100233	015790	化工工艺/高级工程师	曹胜强

第二章 项目概况

2.1 基本情况

中国石油天然气股份有限公司广东韶关仁化周田服务区南加油站成立于成立于 2010 年 12 月 27 日，并于 2023 年 05 月 16 日完成《营业执照》变更；登记机关：仁化县市场监督管理局；统一社会信用代码：91440224566674231G；负责人：阴法建，类型：股份有限公司分公司（上市、国有控股）；经营场所：仁化县周田镇谭屋村韶赣高速公路周田服务区南区；经营范围：成品油零售；危险化学品经营；烟草制品零售；肥料销售；润滑油销售；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；电子产品销售；劳动保护用品销售；汽车零配件零售；日用百货销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该加油站隶属于中国石油天然气股份有限公司广东韶关销售分公司。

该加油站于 2023 年 9 月 26 日取得韶关市应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》，证书编号：粤韶危化经字[2023]000086；企业住所：仁化县周田镇谭屋村韶赣高速公路周田服务区南区；企业法定代表人：阴法建，经营方式：不带有储存设施经营（加油站）；许可范围：汽油、柴油（一级站，其中：50m³汽油罐 2 个，30m³汽油罐 1 个，50m³柴油罐 2 个）***有效期限：2023 年 10 月 13 日至 2026 年 10 月 12 日。

该加油站现设置有：50m³汽油罐 2 个，30m³汽油罐 1 个，50m³柴油罐 2 个；4 枪加油机 6 台（其中 1 台停用），共计 24 支加油枪；针对汽油设置有加油、卸油油气回收处理系统，卸油油气回收系统利用压力平衡将地下储罐被挤压出的油气通过油气回收管导回油罐车，加油油气回收系统采用分散

式油气回收装置。该加油站的总储存容积为 180m³(柴油罐折半算入总容积)，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）中 3.0.9 的划分，该加油站属于一级加油站。

该加油站配备在在岗人员共 9 人，员工上岗前均已进行了三级教育，考核合格后上岗。该加油站的安全生产主要负责人为刘波，已取得危险化学品经营单位主要负责人安全资格证书；另设 2 名安全管理人员钟燕清、赖金鸾，均已取得危险化学品经营单位安全管理人员资格证书。

该加油站自 2023 年危险化学品经营许可证延期换证后至今情况变化见表 2.1-1，该加油站基本情况见表 2.1-2。

表 2.1-1 加油站自 2023 年延期换证后至今情况变化一览表

变化情况说明			
项目	2023 年情况	现在情况	是否改变
企业名称	中国石油天然气股份有限公司广东韶关仁化周田服务区南加油站	中国石油天然气股份有限公司广东韶关仁化周田服务区南加油站	未改变
注册地址	仁化县周田镇谭屋村韶赣高速公路周田服务区南区	仁化县周田镇谭屋村韶赣高速公路周田服务区南区	未改变
公司类型	股份有限公司分公司（上市、国有控股）	股份有限公司分公司（上市、国有控股）	未改变
法定代表人	阴法建	阴法建	未改变
油站站长	朱发田	刘波	已改变
产权情况	租赁	租赁	未改变
经营范围	汽油、柴油	汽油、柴油	未改变
油站级别	一级	一级	未改变
设施、设备	50m ³ 汽油罐 2 个，30m ³ 汽油罐 1 个，50m ³ 柴油罐 2 个；4 枪加油机 6 台（其中 1 台停用）； 双层输油管道； 汽油加油、卸油油气回收系统。	50m ³ 汽油罐 2 个，30m ³ 汽油罐 1 个，50m ³ 柴油罐 2 个；4 枪加油机 6 台（其中 1 台停用）； 双层输油管道； 汽油加油、卸油油气回收系统。	未改变
周边情况	东面：山地； 北面：韶赣高速公路； 西面：服务区广场； 南面：山地。	东面：汽修店； 北面：韶赣高速公路； 西面：服务区广场； 南面：服务区楼。	已改变

注：1.油站站长由“朱发田”变更为“刘波”；
2.油站四至情况已改变，北面“山地”变更为“汽修店”，南面“山地”变更为“服务区楼”。

第八章 评价结论

针对中国石油天然气股份有限公司广东韶关仁化周田服务区南加油站现状安全评价，得出以下评价结论：

- 1.该加油站经营的汽油为首批重点监管的危险化学品，属于特别管控危险化学品。
- 2.该加油站不构成危险化学品重大危险源。
- 3.该加油站经营过程中最主要的危险是最主要的危险是火灾、可燃液体蒸气爆炸、泄漏，还存在厂（场）内车辆致害、中毒、窒息、高处坠落、触电、物体打击、坍塌、跌落、水害、其他（高温、噪声）等危险有害因素。
- 4.该加油站埋地储罐、隔油池、水封井和化粪池属于受限空间，存在中毒和窒息风险。
- 5.该加油站位于仁化县周田镇谭屋村韶赣高速公路周田服务区南区，西面为服务区广场，南面为服务区楼，节假日高峰时段属于人员密集场所，故其风险等级提高一个级别为“黄色等级”。
- 6.根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）对该加油站经营和储存场所的站址选择、站内平面布置、加油工艺及设施、消防设施和给排水、电气、报警和紧急切断系统、建（构）筑物、绿化等方面进行对照检查，均符合规范要求。
- 7.参照《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）对该加油站进行逐项判定，不存在重大生产安全事故隐患。
- 8.该加油站站长和安全管理人員具有安全资格证书；新员工需进行三级

教育培训考核合格后上岗，从业人员定期参加内部培训。

9.该加油站每个工作班次均配备安全生产管理人员。

10.该加油站证照文书齐全，有消防复查意见书、营业执照、危险化学品经营许可证、防雷检测报告等。

11.该加油站已建立了全员安全生产责任制、危险化学品购销管理制度、危险化学品安全管理制度等管理制度。

12.该加油站已编制生产安全事故应急预案，并通过专家评审，于2026年7月23日向韶关市应急管理局进行备案并取得韶关市应急管理局核发的《生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表》，备案编号为440200-2026-0174。

13.通过事故树分析可知，加油站火灾爆炸事件的发生有30种途径，并且它的发生必然是30个最小割集中的某个最小割集的基本事件同时存在的结果。加油站管理人员、操作人员可根据30个最小割集中各基本事件的特性及其可能发生的条件采取预防措施，从而保证加油站运行过程的安全。

经过对储罐区最大容积汽油储罐火灾爆炸危险指数评价得知：埋地汽油罐爆炸初评计算结果，火灾爆炸指数为99.2，危险等级属于中等，以埋地储罐中心为圆点，暴露半径为25.4m，暴露面积为2026m²，一旦发生火灾可燃液体蒸气爆炸事故，暴露半径内60%的财产将可能会受到破坏，若在火灾、可燃液体蒸气爆炸区内有操作人员，有可能造成人员伤亡事故。

经过补偿后，火灾爆炸指数为73.4，危险等级为较轻。以埋地储罐中心为圆点，暴露半径为18.8m，暴露面积为1110m²，一旦发生火灾、爆炸事故，

暴露半径内 46%的财产将可能会受到破坏，若在火灾、可燃液体蒸气爆炸区内有操作人员，有可能造成人员伤亡事故。

因此，该加油站在经营过程应加强安全管理，采取严格的安全防护措施，并确保各项安全措施有效，才能保证加油站的安全运营。

综合结论：中国石油天然气股份有限公司广东韶关仁化周田服务区南加油站符合国家现行的相关安全生产法律、法规及规范、标准规定的要求，符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号公布，国家安全生产监督管理总局令第 79 号修正）的要求，具备危险化学品经营许可证的换证条件。

