《中国石化销售股份有限公司广东广州江骏增槎加油站安全现状评价》公示表

编号：HCAP-2026-0087-（02）（XP）

中国石化销售股份有限公司

广东广州江骏增槎加油站

安全现状评价报告

广东汇成检测技术股份有限公司

APJ-（粤）-015

2026 年 06 月 04 日

中国石化销售股份有限公司

广东广州江骏增槎加油站

安全现状评价报告

法定代表人：黄　陈

审核定稿人：曹胜强

项目负责人：林毅峰

2026 年 06 月 04 日

（安全评价机构公章）

中国石化销售股份有限公司广东广州江骏增槎加油站
安全现状评价报告
参加安全评价人员

	姓　名	资 格 证 书 号	从业登记号	专业/职称	签　名
项目负责人	林毅峰	0800000000205408	007061	化工机械/工程师	
项目组成员	林毅峰	0800000000205408	007061	化工机械/工程师	
	钟建辉	1500000000302400	026467	安全技术管理	
	饶望冬	03320241044000001097	44250417941	安全	
	李　琳	1600000000301479	030431	自动化	
	刘　浩	20231004644000001188	44240380093	化工工艺	
	邱儒杰	20201104644000005155	44220292239	电气	
报告编制人	林毅峰	0800000000205408	007061	化工机械/工程师	
	钟建辉	1500000000302400	026467	安全技术管理	
	饶望冬	03320241044000001097	44250417941	安全	
报告审核人	游　海	1600000000201098	030225	化工工艺/高级工程师	
过程控制负责人	谢雄英	1500000000300446	025385	自动化	
技术负责人	曹胜强	1100000000100233	015790	化工工艺/高级工程师	

第二章 项目概况

2.1 基本情况

中国石化销售股份有限公司广东广州江骏增槎加油站（以下简称“该加油站”），成立于2012年 07 月 03日，并于2023年09月27日完成《营业执照》变更；登记机关：广州市市场监督管理局；统一社会信用代码：91440101050623994A；负责人：陈鸣欢；类型：分公司；经营场所：广州市白云区增槎路796号；经营范围：主要经营车用汽油、柴油（详情见附件营业执照）。该加油站隶属于中国石化销售股份有限公司广东广州石油分公司。

该加油站建筑用地的产权属于广州白云骏兴实业发展公司，土地使用权取得方式为出让；使用期限40年，从1999年04月19日起；土地用途：加油站。

广州白云江骏增槎加油站（甲方）、广州白云骏兴实业发展公司（乙方）、中国石油化工股份有限公司广东石油分公司（丙方）于2012年5月11日共同签订《合同书》。甲方和乙方将该加油站租赁给丙方进行经营，租赁期限为20年。

该加油站于2024年2月1日完成《危险化学品经营许可证》的变更，证书编号：粤穗WH应急证字[2024]0343（4）；发证机关：广州市应急管理局；企业住所：广州市白云区增槎路796号；企业法定代表人：陈鸣欢（负责人），经营方式：储存经营（加油站）；许可范围：汽油、柴油【备注：二级加油站，其中汽油罐20m³×4个，柴油罐20m³×2个，4台加油机。（混凝土浇封）（注：此证仅在经

营场所产权证明文件或租赁证明文件有效期内有效。应在危险化学品经营许可证有效期届满30个工作日之前提出续期申请。】；有效期限：2023年8月9日至2026年8月8日。

该加油站现设置有：20m³钢质单层汽油罐4个；20m³钢质单层柴油罐2个（备注：6个储罐均采用混凝土进行浇封作为防渗措施，其抗渗性已通过具备检测资质的机构的抗渗性能检测，并出具相关检测报告，详况见附件）；3油品4枪加油机4台，共计16支加油枪；单枪撬装柴油尾气处理液加注机（以下简称：尿素液加注机）；针对汽油设有加油、卸油油气回收处理系统，卸油油气回收系统利用压力平衡将地下储罐被挤压出的油气通过油气回收管导回油到罐车，加油油气回收系统采用分散式油气回收装置。该加油站的总储存容积为100m³（柴油罐折半算入总容积），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）中3.0.9的划分，该加油站为二级加油站。

该加油站配备在职在岗人员共7人，员工上岗前均已进行了三级教育，考核合格后上岗。该加油站的安全生产主要负责人为植建潮，已取得危险化学品经营单位主要负责人安全资格证书；另设2名安全管理人员周满和李宗翰，均已取得危险化学品经营单位安全管理人员资格证书。

该加油站自2023年危险化学品经营许可证延期换证后至今情况变化见表2.1-1，该加油站基本情况见表2.1-2。

第八章　评价结论

针对中国石化销售股份有限公司广东广州江骏增槎加油站现状安全评价，得出以下评价结论：

1.该加油站经营的汽油为首批重点监管的危险化学品，属于特别管控危险化学品。

2.该加油站不构成危险化学品重大危险源。

3.该加油站经营过程中最主要的危险是最主要的危险是火灾、可燃液体蒸气爆炸，还存在1）厂（场）内车辆致害；2）中毒；3）窒息；4）高处坠落；5）触电；6）物体打击；7）坍塌 ；8）跌落；9）水害；10）泄漏；11）管道爆炸；12）淹溺；13）机械致害；14）可燃气体爆炸；15）其他（高温、噪声）等危险有害因素。

4.该加油站埋地储罐、隔油池、水封井和化粪池属于受限空间，存在中毒和窒息风险。

5.该加油站位于广州市白云区增槎路796号，周边建设有江南商务酒店（一类保护物）、9F商住楼（一类保护物）、槎龙果品批发市场（一类保护物）、4F综合楼（二类保护物）等，属于人员密集场所，故其风险等级为“黄色等级”。

6.根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）对该加油站经营和储存场所的站址选择、站内平面布置、加油工艺及设施、消防设施和给排水、电气、报警和紧急切断系统、建（构）筑物、绿化等方面进行对照检查，均符合规范要求。

7.参照《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）对该加油站进行逐项判定，不存在重大生产安全事故隐患。

8.该加油站站长和安全管理人员均具有安全资格证书；新员工需进行三级教育培训考核合格后上岗，从业人员定期参加内部培训。

9.该加油站每个工作班次均配备安全生产管理人员。

10.该加油站证照文书齐全，有营业执照、防雷检测报告、危险化学品经营许可证、消防验收意见书等。

11.该加油站已建立全员安全生产责任制、危险化学品购销管理制度、危险化学品安全管理制度等安全管理制度。

12.该加油站已编制生产安全事故应急预案，并通过专家评审，于2024年1月9日向广州市应急管理局进行备案，于2024年1月10日取得广州市应急管理局核发的《生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表》，备案编号为011409（202401）033。

13.通过事故树分析可得知，加油站火灾爆炸事件的发生有30种途径，并且它的发生必然是30个最小割集中的某个最小割集的基本事件同时存在的结果。加油站主要负责人、安全管理人员、操作人员可根据30个最小割集中各基本事件的特性及其可能发生的条件采取预防措施，从而保证加油站运行过程的安全。

14.经过对该加油站储罐区卸油槽车汽油储罐火灾爆炸危险指数评价得知：槽车汽油储罐爆炸初评计算结果，火灾爆炸指数为97.6，危险等级属于中等，以槽车汽油储罐中心为圆点，暴露半径为25m，

暴露面积为 1963m²，爆炸范围涉及到

站房，一旦发生火灾、爆炸事故，暴露半径

破坏，如果在火灾爆炸区域内存在人员，有可能

经过补偿后，火灾爆炸指数为 74.2，危险等级为

油储罐中心为圆点，暴露半径为 19m，暴露面积为 1134m²，围涉及到该加油站的储罐区、加油区、站房，一旦发生火灾、爆

故，暴露半径内 46%的财产将可能受到破坏，如果在火灾爆炸区域内存在人员，有可能造成人员伤亡事故。

因此，该加油站应加强安全管理，采取严格的安全防护措施，确保各项安全措施有效，才能保证加油站的安全运营。

综合结论：中国石化销售股份有限公司广东广州江骏增槎加油站符合国家现行的相关安全生产法律、法规及规范、标准规定的要求，符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号公布，国家安全生产监督管理总局令第 79 号修正）的要求，具备危险化学品经营许可证的换证条件。

江骏加油站现场照片



评价公司人员与油站人员合照



加油站全貌