

《东莞市中油长盈油品销售有限公司安全现状评价》公示表

编号：HCAP-2026-0029(XP)

东莞市中油长盈油品销售有限公司

安全现状评价报告

广东汇成检测技术股份有限公司

APJ-(粤)-015

2026年09月23日



东莞市中油长盈油品销售有限公司

安全现状评价报告

法 定 代 表 人：黄 陈

技 术 负 责 人：韩效栋

评价项目负责人：林毅峰



东莞市中油长盈油品销售有限公司

安全现状评价报告

参加安全评价人员

	姓 名	资 格 证 书 号	从 业 登 记 号	专 业 / 职 称	签 名
项目负责人	林毅峰	0800000000205408	007061	化工机械/高级工程师	林毅峰
项目组成员	林毅峰	0800000000205408	007061	化工机械/高级工程师	林毅峰
	韩廷亮	1200000000100030	007178	材料加工工程	韩廷亮
	李 琳	1600000000301479	030431	自动化	李琳
	邱儒杰	20201104644000005155	44220292239	电气	邱儒杰
	刘 浩	20231004644000001188	44240380093	化工工艺	刘浩
	饶望冬	03320241044000001097	44250417941	安全	饶望冬
报告编制人	林毅峰	0800000000205408	007061	化工机械/高级工程师	林毅峰
	韩廷亮	1200000000100030	007178	材料加工工程	韩廷亮
	李 琳	1600000000301479	030431	自动化	李琳
报告审核人	潘 杰	1700000000201023	021518	安全工程/高级工程师	潘杰
过程控制负责人	刘健永	03320241044000000192	44250417840	机械设计制造及其自动化	刘健永
技术负责人	韩效栋	1917000000104018	030430	化工机械/高级工程师	韩效栋

第二章 企业概况

2.1 加油站的基本情况

东莞市中油长盈油品销售有限公司成立于 2011 年 10 月 27 日,《营业执照》登记机关是东莞市市场监督管理局,统一社会信用代码:914419005847191577;法定代表人:夏利群,类型:其他有限责任公司;住所:广东省东莞市清溪镇清溪清风路 240 号之一 101 室。

该油站主要从事汽、柴油的零售经营,持有东莞市应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》,证书编号:粤东危化经字(2023)000222 号,有效期限 2023 年 11 月 17 日至 2026 年 11 月 16 日。许可范围为汽油(1630)、柴油(1674)*** (备注:三级加油站,其中汽油罐 $30\text{m}^3 \times 2$ 个、柴油罐 $30\text{m}^3 \times 2$ 个)***。

该油站目前在职人员共 20 人,配备 1 名主要负责人和 2 名安全管理人员,油站经理(站长)取得了危险化学品经营单位主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证,2 名安全管理人员取得危险化学品经营单位安全生

产管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证。

该油站设置 4 个埋地双层油罐,包括 2 个 30m^3 汽油罐和 2 个 30m^3 柴油罐,站内油罐总容积为 90m^3 (柴油罐容积折半计入总容积),根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)中 3.0.9 条关于加油站等级划分的规定,该油站属三级加油站。该油站设有 6 台 6 枪汽柴油加油机,设有汽油加油和卸油油气回收系统,加油管道采用双层管道。

该油站的基本情况见表 2.1-1,该油站自 2023 年 11 月取得危险化学品经营许可证以来发生变化情况见表 2.1-2。




80.0，危险等级为较轻。暴露半径为 20.5m，暴露面积为 1320m²。一旦发生火灾、爆炸事故，暴露半径内 53%的财产将可能破坏，如果在火灾区内有操作人员，有可能造成人员伤亡事故。因此，该油站卸车运行中应加强安全管理，采取严格的安全防护措施，并确保各项安全措施有效，才能保证加油站的安全运营。

三、安全评价结论

综上所述，东莞市中油长盈油品销售有限公司危险化学品经营现状具备国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定的安全生产条件；符合危险化学品经营许可证延期换证要求。



东莞市中油长盈油品销售有限公司
安全现状评价项目负责人及成员现场勘察照片

	
项目负责人及成员现场勘察照片	北侧：清溪沿河路
	
东侧：招租厂房	东侧：汽车修理厂打磨棚（明火及散发火花地点）
	
南侧：夏坭加油站、石材加工厂房	